

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам
172521, г. Нелидово, ул. Строителей д.7, телефон (факс) - (48266) 5-42-45

Предписание N 13/1/13
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЁННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «НЕЛИДОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА УЛЬЯНОВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ**

во исполнение распоряжения от «19» февраля 2021 г. № 13 Главного государственного инспектора по пожарному надзору Нелидовского, Оленинского, Бельского районов, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы, капитана внутренней службы Бухмарёва Д.В., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. 23 марта 2021 г. по 12 ч. 00 мин. 26 марта 2021 г. Проведена плановая проверка государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нелидовская школа-интернат» по адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Казанская, д.5, государственным инспектором Нелидовского, Оленинского, Бельского районов Тверской области по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы, старшим лейтенантом внутренней службы Машковым Владиславом Игоревичем совместно с директором Ульяновой Натальей Викторовной и заместителем директора по безопасности Клестовой Светланой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Монтаж автоматической пожарной сигнализации осуществлен без проектной документации разработанной и утверждённой в установленном порядке.</i>	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 ч.1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утверждённой в установленном порядке.	20.01.2022	

2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.54. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	20.01.2022	
3.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток.	Правила противопожарного режима в РФ п.24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	20.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Машков В.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"26" марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

"26" марта 2021 г.



Директор ГКОУ «Нелидовская школа-интернат»

Ульянова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области
(круглосуточный) (4822) 39-99-99

АКТ №2

Проведения испытаний (контрольных опробований) установок автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

г. Нелидово

« » июня 2021 г

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Директор ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» Н.В. Ульянова

Подрядчика: Индивидуальный предприниматель Шнитко А.М..

Предъявлена к проведению контрольных опробований установка автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная на объекте: здание ГКОУ «Нелидовская школа-интернат», расположенное по адресу: г. Нелидово, ул. Казанская 5, подрядчиком – индивидуальным предпринимателем Шнитко А.М.. Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с «01» апреля по «30» июня 2021 г.

Выводы:

по результатам испытаний (задымлении извещателя) установки автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, прошедшая контрольное опробование, по состоянию на « » июня 2021 г., находится в работоспособном состоянии, во всех режимах срабатывает нормально, работы выполнены в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, по ряду шлейфов еще ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Представители:

Заказчика

Подрядчика

Н.В. Ульянова

А.М. Шнитко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166451

Владелец Козырь Надежда Николаевна

Действителен с 18.09.2024 по 18.09.2025