

Муниципальное унитарное предприятие городского  
водопроводно-канализационного хозяйства  
МУП «Горводоканал»



Юр. Адрес: 172521, г. Нелидово, ул. Панфилова д.6 пом.3  
ИНН/КПП 6912008287/691201001

ОГРН 1036910004438

Телефон: 8 (48266)5-18-59 Факс: 8 (48266)5-47-89

Фактический адрес: 172521, г. Нелидово, ул. Панфилова д.6 пом.3

Эл. Почта: Murvoda2016@mail.ru

№ 823 от «09» 09 2021г.

ГКОУ "Нелидовская школа-интернат"

**ПРЕДПИСАНИЕ**

Сообщаем Вам, что в соответствии с требованиями п.9.2.9 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» при подготовке к отопительному сезону **2021-2022гг.**, Вам надлежит в обязательном порядке предъявить в энергоснабжающую организацию помещения и системы отопления на предмет соответствия их **проектной документации**, оборудовать системы отопления **индивидуальными тепловыми пунктами**; провести ремонтные и регламентные работы на системах теплоснабжения, **гидропневматическую промывку и дезинфекцию**, работы по утеплению зданий и оформить их соответствующими актами оговоренными в вышеуказанных **Правилах**.

**В случае не выполнения данных требований, отапливаемые объекты к системам теплоснабжения подключению не подлежат.**

И.о. Директора

В.В. Горобец

Исп. Начальник энергоучастка  
Морозов С.В.

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА  
ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

Г.Нелидово

«17» июня 2021 г.

Комиссия в составе:

**Представитель энергоснабжающей организации**

Начальник энергоучастка МУП «Горводоканал» Морозова С.В.

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

**Представитель заказчика**

Зам. директора по безопасности ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» Клестова С.И.

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

**Представитель подрядной организации**

ИП Викторенков С.И. мастер Марков С.И.

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

Составили настоящий акт о том, что на системе отопления находящихся на балансе ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» по адресу: г.Нелидово, ул.Казанская, д.5, произвели гидравлическое испытание систем пробным давлением  $8,2 \text{ кгс/см}^2$  в течении 10 мин. с наружным осмотром при давлении 6,0.

**ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ**

Испытание на прочность и герметичность проведено пробным давлением в трубопроводе равным  $8,2 \text{ кгс/см}^2$  и поддерживалось в течение 10 мин. После этого был произведен осмотр трубопровода при давлении  $6,0 \text{ кгс/см}^2$ , утечек, разрывов и других видимых дефектов, свищей, разрывов трубопроводов не обнаружено.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ**

Система отопления гидравлические испытания выдержала и готова к эксплуатации в отопительном сезоне 2021-2022гг.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, действующими стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшим испытание давлением на прочность и герметичность.

Представитель энергоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

(подпись)

Морозов С.В.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_

(подпись)

Клестова С.И.

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_

(подпись)

Марков Н.В.

**АКТ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ И**  
**ДЕЗИНФЕКЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ СИСТЕМ**

Г. Нелидово

«17» июня 2021 г.

Комиссия в составе представителей:

Теплоснабжающей организации МУП «Горводоканал»  
(наименование организации,  
Начальник энергоучастка Морозов С.В.  
должность, фамилия, и.о.)

Потребителя ГКОУ «Нелидовская школа-интернат»  
(наименование организации,  
Зам. директора по безопасности Клестова С.И.  
должность, фамилия, и.о.)

Подрядной организации ИП Викторенков С.И.  
(наименование организации,  
Мастер Марков Н.В.  
должность, фамилия, и.о.)

составили настоящий акт о том, что теплоснабжающие системы находящиеся на балансе  
ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» г.Нелидово, ул. Казанская, д.5  
(наименование объекта, адрес, )  
подвергнуты гидропневматической промывке и дезинфекцией хлорированием.

Заключение: теплоснабжающие системы считать промытыми и продезинфицированными,  
разрешить пуск его в эксплуатацию в отопительном сезоне 2021-2022 г.г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

(подпись)

Морозов С.В.

Представитель потребителя \_\_\_\_\_

(подпись)

Клестова С.И.

Представитель подрядной организации \_\_\_\_\_

(подпись)

Марков Н.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201261

Владелец Козырь Надежда Николаевна

Действителен с 15.09.2023 по 14.09.2024